

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W OSTROŁĘCE
POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W OSTROŁĘCE

ul. Targowa 4, 07-410 Ostrołęka, NIP: 758-155-27-61, REGON 550044419

Centrala: (29)769 14 73; (29)769 12 95;

www.ostroleka.psse.waw.pl; e.mail: ostroleka@psse.waw.pl



HKN.9027.494.2021

Ostrołęka, dn. 17.08.2021r.

W PŁYNEŁO

dnia 23.08.2021
poz. 518/2021 Młodzińska

OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2021r., poz.195 z późn. zm.)
- art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 2028)
- § 21 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294)

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokołach z poboru próbek wody i sprawozdań z badań wody wykonanych zgodnie z wymaganiami w/w rozporządzenia, z urządzenia wodociągowego o produkcji 1000-10000m³/d – **Wykrot Grupowy** przedstawionych poniżej:

Data poboru	Punkt poboru próbki wody	Nr protokołu poboru próby wody	Nr sprawozdania z badań wody	Laboratorium wykonujące badanie
02.08.2021r.	Hydrofornia Wykrot – woda surowa	131.N.Ost	HKL.9052.1468.2021 z dnia 06.08.2021r.	Oddział Laboratoryjny PSSE Ostrów Maz.
	Szkoła Podstawowa w Wykrocie	132.N.Ost	HKL.9052.1469.2021 z dnia 06.08.2021r.	
	Szkoła Podstawowa w Wolkowych	133.N.Ost	HKL.9052.1470.2021 z dnia 06.08.2021r.	
	Szkoła Podstawowa w Wydmusach	134.N.Ost	HKL.9052.1471.2021 z dnia 06.08.2021r.	
09.08.2021r.	Hydrofornia w Wykrocie - woda wychodząca na sieć (kran za wodomierzem)	443.S.Ost	HKL.9052.1541.2021 z dnia 12.08.2021r.	

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrołęce
stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi
z urządzenia wodociągowego o produkcji 1000 – 10000 m³/d - Wykrot Grupowy,
administrowanego przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Myszynie
ul. Dzieci Polskich 10

Uzasadnienie

Z przeprowadzonych badań wody w ramach kontroli urzędowej z urzędnika wodociągowego o produkcji od 1000 do 10000 m³/d Wykrot Grupowy, na podstawie protokołu Nr. 131.N.Ost z dnia 02.08.2021r. oraz sprawozdania HKL.9052.1468.2021 z dnia 06.08.2021r. w punkcie poboru: Hydrofornia – woda surowa stwierdzono, że próbka wody nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) pod względem mikrobiologicznym: liczba bakterii grupy coli wynosi - 2jtk/100ml, przy dopuszczalnej wartości parametrycznej – 0jtk/100ml.

Administrator urządzenia wodociągowego, tj. Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Myszyńcu podjął działania naprawcze i zlecił ponowny pobór próbek wody.

Na podstawie badań z dnia 09.08.2021r. przeprowadzonych przez Oddział Laboratoryjny PSSE w Ostrowi Mazowieckiej zgodnie ze sprawozdaniem HKL. 9052.1541.2021 z dnia 12.08.2021r. stwierdzono, że pod względem mikrobiologicznym i fizykochemicznym woda spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) w związku z czym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrołęce stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi.

Ocena niniejsza jest ważna do czasu przeprowadzenia następnych badań wody z tego urządzenia.

Ocenę z urządzenia do zbiorowego zaopatrzenia w wodę - **Wykrot Grupowy** wydano w celu poinformowania o jakości wody konsumentów

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Ostrołęce
Joanna Stomska
Joanna Stomska

Otrzymuje:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej
Sp. z o.o. w Myszyńcu
ul. Dzieci Polskich 10
07-430 Myszyniec

Do wiadomości:

1. Urząd Miejski w Myszyńcu
Plac Wolności 60
07-430 Myszyniec
2. a/a

niepodlega

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI